

Tuotenro 117040, 117126

## TARKASTUSLOMAKE - INJEKTOINTILETKU COMBIJECT

Urakoitsija:

x

Projekti:

x

Asennuksen vastuuhenkilö (isoin kirjaimin):

x

Rakenneosa:

x

Tarkastuskohteet:

Tarkastaja:

Aika/pvm:

Alusta puhdistettu	x	x
Ei esiin työntyviä osia	x	x
Alusta kuiva tai hieman kostea	x	x
Reiät ja epätasaisuudet on täytetty Hydra-paisuntatahnalla	x	x
Kiinnitysverkko injektointiletkun koko pituudella, myös nurkissa	x	x
Koko injektointiletku yhtenäisesti kiinnitetty alustaan	x	x
Betonipeite väh. 80 mm	x	x
Vaurioitunut injektointiletku vaihdettu	x	x
Syöttöletku tarkistettu, kunnollinen kiinnitys injektointikuppeihin	x	x

x - Kommentit

Säätila/lämpötila:

x

Lisäpeite/lisätäyttö, aika/pvm:

x

Käytetty työkalu:

Teräsnaulat
Vasara
Pulttipistooli
tai pora
Naulatulpat

Asennus valmis, aika/pvm:

x

Hyväksytty: (Aika, pvm, allekirjoitus)

x